



CBH PIRANGA



CBH PIRACICABA



CBH SANTO ANTÔNIO

PROTRATAR

OBRAS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024

Comunicado 11 – Resultado preliminar da fase de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.

Considerando o item 21.1, do Edital de Chamamento Público nº 02/2024, alterado pelo comunicado 08, A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP Filial Governador Valadares-MG (AGEDOCE) vem divulgar o resultado preliminar da ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS inscritos no Edital de Chamamento Público 02/2024 – PROTRATAR Obras:



PROJETO: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DO2 – CBH Piracicaba

Município	Classificação	Nota
João Monlevade	1 ^o	7,94

PROJETO: SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DO1 – CBH Piranga

Município	Classificação	Nota
Cajuri	1 ^o	10,44
Viçosa	2 ^o	6,44

DO2 – CBH Piracicaba

Município	Classificação	Nota
São Domingos do Prata	1 ^o	11,53
João Monlevade	2 ^o	8,94
Bela Vista de Minas	3 ^o	8,04

DO3 – CBH Santo Antônio

Município	Classificação	Nota
Naque	1 ^o	13,71
Belo Oriente	2 ^o	9,33

Governador Valadares, 04 de novembro de 2024.



Conforme item 20 do Edital de Chamamento público 02/2024, fica aberto o período recursal entre os dias 05/11/2024 e 12/11/2024.

Os documentos referentes aos recursos contra a nota preliminar da fase de análise técnica dos projetos deverão ser enviados para e-mail institucional@agedoce.org.br até a data limite de 12/11/2024.

(Assinado eletronicamente)

Adriano Ferreira Batista

Técnico Pleno – Nível Superior

AGEDOCE

(Assinado eletronicamente)

Alex Cardoso Pereira

ASSESSOR DA AGEDOCE

(Assinado eletronicamente)

André Luis de Paula Marques

DIRETOR-PRESIDENTE

AGEDOCE





APÊNDICE I – Detalhamento das análises técnicas

Obra: Abastecimento de Água							Justificativa:
Município: João Monlevade							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	
Análise Técnica	CT1	2	1	2	1,5	7,94444	Não foram identificados os projetos complementares (topográfico, elétrico, fundações, sondagens).
	CT2	1	1	1			Não foi identificado o memorial descritivo dos projetos complementares e o memorial apresentado necessita de ajustes.
	CT3	1	1	1			Não apresentou memorial de cálculo dos projetos complementares.
	CT4	2	1	2			Necessita de ajustes ou correções pontuais após atualização dos memoriais de cálculo e descritivo.
	CT5	1	5	5			Não foi identificada descrição de cada etapa da obra, incluindo o detalhamento dos insumos (mão de obra, equipamentos e materiais) com grau de detalhamento suficiente.
	CT6	1	1	1			Não apresentou as ARTs dos projetos.
Análise Financeira	CT1	2	10	20	6,44444444	7,94444	Apresentou orçamento com defasagem menor que 6 meses.
	CT2	1	5	5			Necessita de ajustes uma vez que os valores não respeitaram os intervalos definidos pelo acórdão 2622/2013 do TCU.
	CT3	2	10	20			Apresentou cronograma com grau de detalhamento adequado.
	CT4	2	1	2			Não foi identificada a especificação de materiais e equipamentos.
	CT5	1	1	1			Não foi identificado cadastro com a relação de fornecedores dos insumos cotados.
	CT6	1	10	10			Sem necessidade de ajustes.

Obra: Esgotamento Sanitário							Justificativa:
Município: Viçosa							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	
Análise Técnica	CT1	2	1	2	1	6,44444	Não foram identificados os projetos complementares (topográfico, elétrico, hidráulico, fundações, sondagens).
	CT2	1	1	1			Não foram identificados os memoriais descritivos dos projetos complementares.
	CT3	1	1	1			Não foram identificados memoriais de cálculo dos projetos complementares.
	CT4	2	1	2			Não foram identificados peças gráficas do projeto complementares.
	CT5	1	1	1			Não foram identificados memoriais executivos.
	CT6	1	1	1			Não foram identificadas ARTs dos projetos.
Análise Financeira	CT1	2	10	20	5,44444444	6,44444	Apresentou planilha orçamentária referencial com defasagem menor que 6 meses.
	CT2	1	5	5			Necessita de ajustes uma vez que os valores não respeitaram os intervalos definidos pelo acórdão 2622/2013 do TCU.
	CT3	2	10	20			Apresentou cronograma com grau de detalhamento adequado.
	CT4	2	1	2			Não foram identificadas especificações em conformidade.
	CT5	1	1	1			Não foi identificado cadastro com a relação de fornecedores dos insumos cotados.
	CT6	1	1	1			Não foi identificada a curva ABC de insumos.



Obra: Esgotamento Sanitário								
Município: Cajuri								
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:	
Análise Técnica	CT1	2	5	10	4	10,4444	Não foram identificados os projetos complementares.	
	CT2	1	5	5			Não foram identificados os memoriais descritivos dos projetos complementares.	
	CT3	1	1	1			Não foram identificados memoriais de cálculo dos projetos complementares.	
	CT4	2	5	10			Não foram identificadas peças gráficas dos projetos complementares.	
	CT5	1	5	5			Não foram identificados memoriais executivos dos projetos complementares.	
	CT6	1	1	1			Não foram identificadas ARTs.	
Análise Financeira	CT1	2	10	20	6,44444444		10,4444	Com defasagem menor que 6 meses.
	CT2	1	5	5				Apresentou detalhamento mas não aplicou na planilha orçamentária
	CT3	2	10	20				Apresentou cronograma com grau de detalhamento adequado.
	CT4	2	1	2				Não foi identificado o cadastro de aquisições.
	CT5	1	1	1				Não foi identificado cadastro atualizado com a relação de fornecedores dos insumos cotados.
	CT6	1	10	10				Apresentou curva ABC de insumos adequada

Obra: Esgotamento Sanitário								
Município: João Monlevade								
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:	
Análise Técnica	CT1	2	1	2	2,5	8,94444	Não foram identificados todos projetos necessários à execução da obra.	
	CT2	1	1	1			Não foi identificado o memorial descritivo dos projetos complementares e o memorial apresentado necessita de ajustes.	
	CT3	1	5	5			Não apresentou memorial de cálculo dos projetos complementares.	
	CT4	2	5	10			Não apresentou peças gráficas dos projetos complementares.	
	CT5	1	1	1			Não foi identificado memorial de execução com grau de detalhamento necessário.	
	CT6	1	1	1			Não foram identificadas ARTs.	
Análise Financeira	CT1	2	10	20	6,44444444		8,94444	Com defasagem menor que 6 meses.
	CT2	1	5	5				Necessita de ajustes uma vez que os valores não respeitaram os intervalos definidos pelo acórdão 2622/2013 do TCU.
	CT3	2	10	20				Apresentou cronograma em conformidade com a metodologia apresentada.
	CT4	2	1	2				Não foi identificada a especificação de materiais e equipamentos.
	CT5	1	1	1				Não foi identificado cadastro com a relação de fornecedores dos insumos cotados.
	CT6	1	10	10				Apresentou curva ABC de insumos.





Obra: Esgotamento Sanitário								
Município: São Domingos do Prata								
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:	
Análise Técnica	CT1	2	5	10	8,75	11,5278	Com necessidade de ajustes pontuais.	
	CT2	1	10	10			Apresentou memoriais com grau de detalhamento suficientes à execução da obra.	
	CT3	1	10	10			Apresentou memorial de cálculo com grau de detalhamento suficiente.	
	CT4	2	10	20			Apresentou peças gráficas com grau de detalhamento suficiente à execução da obra.	
	CT5	1	10	10			Os memoriais apresentados possuem o detalhamento suficiente.	
	CT6	1	10	10			Apresentou ARTs dos projetos.	
Análise Financeira	CT1	2	1	2	2,77777778		11,5278	Apresentou orçamento com defasagem superior a 24 meses.
	CT2	1	1	1				Necessita de ajustes uma vez que os cálculos e valores não respeitaram os intervalos definidos pelo acórdão 2622/2013 do TCU.
	CT3	2	5	10				Necessidade de ajustes ou correções pontuais devido à defasagem temporal.
	CT4	2	5	10				Necessidade de ajustes ou correções pontuais devido à defasagem temporal.
	CT5	1	1	1				Desatualizado por prazo menor que 24 meses.
	CT6	1	1	1		Não foi identificada a curva ABC de insumos.		

Obra: Esgotamento Sanitário								
Município: Bela Vista de Minas								
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:	
Análise Técnica	CT1	2	5	10	4,375	8,04167	Apresentou todas as peças, porém com necessidade de ajustes global devido à defasagem temporal.	
	CT2	1	5	5			Apresentou memoriais com grau de detalhamento suficientes à execução da obra, porém necessita de ajuste devido à defasagem temporal.	
	CT3	1	5	5			Apresentou memorial de cálculo com grau de detalhamento suficiente, porém necessita de ajustes devido à defasagem temporal.	
	CT4	2	5	5			Apresentou peças gráficas com grau de detalhamento suficiente à execução da obra.	
	CT5	1	5	5			Os memoriais apresentados possuem o detalhamento suficiente, porém necessita de ajustes devido à defasagem temporal.	
	CT6	1	5	5			Não foram identificadas ARTs de projetos complementares.	
Análise Financeira	CT1	2	1	2	3,66666667		8,04167	Apresentou orçamento com defasagem superior a 24 meses.
	CT2	1	5	5				Necessita de ajustes uma vez que os valores não respeitaram os intervalos definidos pelo acórdão 2622/2013 do TCU.
	CT3	2	5	10				Necessidade de ajustes ou correções pontuais devido à defasagem temporal.
	CT4	2	5	10				Necessidade de ajustes ou correções pontuais devido à defasagem temporal.
	CT5	1	1	1				Desatualizado por prazo menor que 24 meses.
	CT6	1	5	5		Necessidade de ajustes ou correções pontuais devido à defasagem temporal.		





Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Naque							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	10	20	9,375	13,7083	Apresentou projetos com grau de detalhamento suficientes à execução da obra.
	CT2	1	10	10			Apresentou memoriais com grau de detalhamento suficientes à execução da obra.
	CT3	1	10	10			Apresentou memorial de cálculo com grau de detalhamento suficientes e coerente com o detalhamento do projeto apresentado.
	CT4	2	10	20			Apresentou peças gráficas com grau de detalhamento suficiente à execução da obra.
	CT5	1	5	5			Apresentou memorial de execução das etapas da obra com baixo grau de detalhamento de insumos.
	CT6	1	10	10			Apresentou todas as ARTs dos projetos.
Análise Financeira	CT1	2	5	10	4,33333333	13,7083	Apresentou orçamento com defasagem entre 6 e 24 meses.
	CT2	1	5	5			Necessita de ajustes uma vez que os valores não respeitaram os intervalos definidos pelo acórdão 2622/2013 do TCU.
	CT3	2	10	20			Com grau de detalhamento adequado.
	CT4	2	1	2			Não foram identificadas as especificações de materiais e equipamentos.
	CT5	1	1	1			Não foi identificado cadastro atualizado com a relação de fornecedores dos insumos cotados.
	CT6	1	1	1			Não foi identificada a curva ABC de insumos.

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Belo oriente							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	1	2	3	9,33333	Não foram identificados os projetos elétrico e topográfico.
	CT2	1	5	5			Não foram identificados os memoriais descritivos dos projetos elétrico e topográfico.
	CT3	1	5	5			Não apresentou memorial de cálculo dos projetos complementares e demais precisam de ajustes pontuais.
	CT4	2	5	10			Necessita de ajustes ou correções pontuais após atualização dos memoriais de cálculo e descritivo.
	CT5	1	1	1			Necessita de ajustes considerando o grau de detalhamento do projeto e detalhamento do projeto elétrico.
	CT6	1	1	1			Não foram identificadas as ARTs dos projetos.
Análise Financeira	CT1	2	5	10	6,33333333	9,33333	Com defasagem entre 6 e 24 meses.
	CT2	1	5	5			Necessita de ajustes uma vez que os valores não respeitaram os intervalos definidos pelo acórdão 2622/2013 do TCU.
	CT3	2	10	20			Apresentou cronograma com grau de detalhamento suficiente.
	CT4	2	10	20			Apresentou especificações em conformidade.
	CT5	1	1	1			Desatualizado por prazo menor que 24 meses.
	CT6	1	1	1			Não foi identificada a curva ABC de insumos.