

**COMUNICADO 10 – RESULTADO PRELIMINAR DE ANÁLISE TÉCNICA DOS
PROJETOS.**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NAS
CIRCUNSCRIÇÕES HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRANGA, PIRACICABA E
SANTO ANTÔNIO PARA APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) E SISTEMAS
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (SAA) – PROTRATAR OBRAS
AFLUENTES.**



CBH PIRANGA



CBH PIRACICABA



CBH SANTO ANTÔNIO

PROTRATAR
OBRAS

Governador Valadares/MG, 10 de setembro de 2025.



Conforme item 7, alterado pelo comunicado 04, do Edital de Chamamento Público 01/2025 – PROTRATAR Obras, a AGEDOCE vem divulgar o Resultado Preliminar de Análise Técnica dos Projetos, conforme:

PROJETO: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DO2 – CBH Piracicaba

PROJETO: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
Município	Classificação	Nota
João Monlevade	1º	11,63

PROJETO: SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DO1 – CBH Piranga

PROJETO: SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Município	Classificação	Nota
Manhuaçu	1º	14,69
Dionísio	2º	13,07
Viçosa	3º	8,89

DO2 – CBH Piracicaba

PROJETO: SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Município	Classificação	Nota
João Monlevade	-	0,00



DO3 – CBH Santo Antônio

PROJETO: SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Município	Classificação	Nota
Belo Oriente	1 ^o	11,94

Conforme item 7 - Cronograma, alterado pelo comunicado 04, do Edital de Chamamento público 02/2024, fica aberto o período recursal entre os dias **11/09/2025 e 17/09/2025**.

Os documentos referentes aos recursos contra a nota preliminar da fase de Análise Técnica dos Projetos deverão ser enviados para e-mail institucional@agedoce.org.br até as 18 horas do dia 17/09/2025.

Governador Valadares, 10 de setembro de 2025.

(Assinado eletronicamente)
ADRIANO FERREIRA BATISTA
Técnico Pleno – Nível Superior
AGEDOCE

(Assinado eletronicamente)
ALEX CARDOSO PEREIRA
Diretor - Executivo Interino
AGEDOCE





ANEXO

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Dionísio							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF- Critério	NF- Parâmetro	NF- ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	5	10	7,63	13,07	Não foi identificado o Projeto de Sondagem (estudo geotécnico).
	CT2	1	10	10			-
	CT3	1	10	10			-
	CT4	2	10	20			-
	CT5	1	10	10			-
	CT6	1	1	1			Não foi identificado a Anotação de responsabilidade Técnica (ART).
Análise Financeira	CF1	2	1	2	5,44		O orçamento apresentado encontra-se com a data base de 2021, com desfasagem superior a 24 meses.
	CF2	1	5	5			A planilha orçamentária não apresenta o detalhamento do BDI.
	CF3	2	10	20			-
	CF4	2	10	20			-
	CF5	1	1	1			Apresenta relação de cotações, desatualizada, se um mapa de fornecedores.
	CF6	1	1	1			O projeto não apresenta curva ABC de insumos.

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Manhauçu							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF- Critério	NF- Parâmetro	NF- ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	10	20	8,25	14,69	-
	CT2	1	10	10			-
	CT3	1	5	5			Não apresenta memorial de cálculo dos projetos compelmentares.
	CT4	2	10	20			-
	CT5	1	1	1			Não apresenta memorial de execução.
	CT6	1	10	10			-
Financeira	CT1	2	10	20			-
	CT2	1	10	10			-



Documento assinado eletronicamente por: Adriano Ferreira Batista, Alex Cardoso Pereira
A autenticidade deste documento protocolado FFO437-10092025 pode ser verificada no site <https://sigad.agedoce.org.br/agedoce/assinatura/#/consulta?protocolo=FFO437-10092025>

Análise Final	CT3	2	10	20	6,44444444	-
	CT4	2	1	2		Não apresenta especificações técnicas de materiais e equipamentos.
	CT5	1	5	5		Apresenta as cotações atualizadas, sem um mapa de fornecedores.
	CT6	1	1	1		Não apresenta curva ABC de insumos.

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Belo Oriente							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	5	10	6,5	11,94	Não foram apresentados os projetos Topográficos e de Sondagem (Estudo Geotécnico).
	CT2	1	10	10			-
	CT3	1	10	10			-
	CT4	2	10	20			-
	CT5	1	1	1			Não foi apresentado o memorial de execução
	CT6	1	1	1			Não foram apresentadas as ARTs dos projetos
Análise Financeira	CT1	2	10	20	5,44444444	11,94	-
	CT2	1	1	1			Não foi apresentado o detalhamento do BDI
	CT3	2	1	2			Não foi apresentado o cronograma físico-financeiro
	CT4	2	10	20			-
	CT5	1	5	5			Foi apresentado cadastro de aquisições, contudo, sem as referências dos fornecedores
	CT6	1	1	1			Não foi apresentada a Curva ABC de Insumos.

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: João Monlevade - SAA							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	5	10	4,625		Não foi apresentado o projeto de sondagem.
	CT2	1	1	1			Não foi apresentado o memorial descritivo e o memorial de cálculo.
	CT3	1	1	1			Não foi apresentado o memorial de cálculo
	CT4	2	5	10			Os projetos apresentados não contém todas as informações necessárias a execução da obra.
	CT5	1	5	5			O memorial de execução apresentado não contém todas as informações necessárias a execução da obra.



Análise Financeira	CT6	1	10	10	7	11,63	-
	CT1	2	10	20			-
	CT2	1	10	10			-
	CT3	2	10	20			-
	CT4	2	1	2			Não foi apresentada a especificação de materiais e equipamentos.
	CT5	1	1	1			Não foi apresentado o cadastro de aquisições.
	CT6	1	10	10			-

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Viçosa							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF- Critério	NF- Parâmetro	NF- ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	5	10	4	8,89	Não foram apresentados todos os projetos (Projeto executivo e estudos geotécnicos)
	CT2	1	5	5			Não foram apresentados os memoriais dos projetos executivos.
	CT3	1	5	5			Não foram apresentadas as memorias de cálculo dos projetos executivos.
	CT4	2	5	10			Não foram apresentadas as peças gráficas dos projetos executivos.
	CT5	1	1	1			Não foi apresentado o memorial de execução.
	CT6	1	1	1			Não foi apresentada a ART dos responsáveis pelo projeto.
Análise Financeira	CT1	2	5	10	4,88888889		O orçamento não contempla os quantitativos dos projetos executivos.
	CT2	1	10	10			
	CT3	2	10	20			
	CT4	2	1	2			Não foi apresentada a especificação dos materiais e equipamentos.
	CT5	1	1	1			Não foi apresentado o cadastro de aquisições.
	CT6	1	1	1			Não foi apresentada a Curva ABC de Insumos.